

215 к.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Петровской городского округа местной организации Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
/В.Н.Буркалин/
« » 2021г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МКДОУ ДС №4 «Ромашка» г.Светлоград
/Н.И.Хаустова/
«17» мая 2021г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Ромашка» г.Светлоград

1.2. Адрес объекта:

356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул Московская, 27.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 902,2 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4800 кв. м

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №4 «Ромашка» г.Светлоград.
МКДОУ ДС №4 «Ромашка» г.Светлоград

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул.Московская, 27

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) администрация Петровского городского округа Ставропольского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, пл.50лет Октября,8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

ОБРАЗОВАНИЕ

2.2. Виды оказываемых услуг реализация программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 1,6 до 8 лет (согласно устава, пункт 3.4.2.)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 149 детей и 32 взрослых

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд автобусом до пересечения улиц Тургенева и Бассейной

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2. время движения (пешком) 3-5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(Г,У)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий и капитальный
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приобретение специального оборудования, реконструкция помещений, ка
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приобретение и установка специального оборудования, визуальных средств информации и сигнализации об опасностях для всех категорий инвалидов
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Создание тротуара для категории инвалидов КО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения Плана по , утверждённого приказом заведующего МКДОУ ДС №4 «Ромашка» г.Светлоград № от 01.11.2021г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удовлетворительно**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с Петровской городской округа местной организацией Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://dsreda.stavregion.ru>, октябрь 2019г.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от “ 01 ” _____ ноября _____ 20 21 г.

2. Акта обследования объекта: № 1 _____
от “ 01 ” _____ ноября _____ 20 21 г.

3. Решения Комиссии _____
от “ 01 ” _____ ноября _____ 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

« 17 » мая 20 21 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №4 «Ромашка» г.Светлоград

1.2. Адрес объекта:

356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул Московская, 27.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 902,2 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4800 кв. м

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022,
капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №4 «Ромашка» г.Светлоград,
МКДОУ ДС №4 «Ромашка» г.Светлоград

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
ул. Московская, 27

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 1,6 до 8 лет (согласно п. 3.4.2 Устава)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 149 детей и 32 взрослых

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

На остановочных пунктах вблизи МКДОУ осуществляют высадку пассажиров: маршрутное такси малой вместимости №18,21,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **не предусмотрено**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; **регулируемые,** со звуковой сигнализацией, таймером; нет).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет) **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет) **есть.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) **нет.**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСП</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Капитальный ремонт; Технические решения невозможны</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Текущий ремонт; Капитальный ремонт.</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Текущий ремонт; Технические решения невозможны</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Текущий ремонт; Технические решения невозможны</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСП</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСП</i>
8	Все зоны и участки	<i>Текущий ремонт; Капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСП</i>

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Ставропольского края (<http://картавозможностейюрф>) - 10.10.2019 г.

Заведующий МКДОУ ДС №4
«Ромашка» г.Светлоград



Н.И.Хаустова

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

Т-н: 8-865-47-4-35-68



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

“ 17 ” мая 20 21 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

Петровский городской
округ

“ 17 ” мая 20 21 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №4 «Ромашка» г.Светлоград

1.2. Адрес объекта:

356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул Московская, 27.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 902,2 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4800 кв. м

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2022,
капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №4 «Ромашка» г.Светлоград,
МКДОУ ДС №4 «Ромашка» г.Светлоград

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
образование

2.2. Виды оказываемых услуг **дошкольное образование**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) **дети в возрасте от 1,6 до 8 лет (согласно п. 3.4.2 Устава)**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **149 детей и 32 взрослых**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

На остановочных пунктах вблизи МКДОУ осуществляют высадку пассажиров: маршрутное такси малой вместимости №18,21,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **не предусмотрено**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **250** м

3.2.2. Время движения (пешком) **5** мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да.**

3.2.4. Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*) **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: (*есть, нет*) **есть.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: (*да, нет*) **нет.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.*

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ(С)		3,4,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С) ВНД (К)		6,7,8,9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С) ВНД (К)		10,11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С) ВНД (К)		12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ДУ(С,Г)		13
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ(С)		14

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ: доступно условно.

При адаптации объекта необходимо:

- благоустройство территории;
- капитальный ремонт входов в здание, коридоров, санитарно-гигиенических помещений;
- технические средства: поручни, подъемники, кресла-коляски;
- визуальные и тактильно-визуальные знаковые средства отображения информации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Текущий ремонт;</i> <i>индивидуальное решение с ТСП</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Капитальный ремонт;</i> <i>Технические решения невозможны</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Текущий ремонт;</i> <i>Капитальный ремонт.</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Текущий ремонт;</i> <i>Технические решения невозможны</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Текущий ремонт;</i> <i>Технические решения невозможны</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт;</i> <i>индивидуальное решение с ТСП</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Текущий ремонт;</i> <i>индивидуальное решение с ТСП</i>
8	Все зоны и участки	<i>Текущий ремонт;</i> <i>Капитальный ремонт;</i> <i>индивидуальное решение с ТСП</i>

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения Плана адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН МКДОУ ДС №4 «Ромашка» г.Светлоград, утвержденного приказом от 14.05.2021 года № 71.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

повышение уровня доступности всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
согласование с Петровской городской округа местной организацией Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Ставропольского края (<http://картавозможностейнорф>) - 10.10.2019 г.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>2</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>2</u>	л.
3. Путей движения в здании	на <u>3</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>2</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>2</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>2</u>	л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.


Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

Начальник ОО АПГО СК Шевченко Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей
группы

Заместитель ОО АПГО СК Савченко С.И.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Ведущий специалист ОО АПГО СК
Лубенченко Т.Н.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Ведущий специалист Управление труда
Кузыченко Э.А.

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

В том числе:

представители общественных Председатель Петровская МО
организаций инвалидов ВОИ Буркалин В.Н.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, «Ромашка» г.Светлоград
расположенной на объекте Хаустова Н.И.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Заместитель заведующего по
УВР Кошулько А.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано

“ 17 ” мая

20 21 г.

(протокол №)
Комиссией (название)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №4 «Ромашка» г.Светлоград.

356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул.Московская, 27

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Фото №1	Отсутствуют визуальная информация, тактильные обозначения	дч-в (С,О,С Г)	Установка визуальной информации, тактильных обозначений	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Фото № 2	Неровное покрытие, насыпная поверхность, большой уклон путей движения	дч-в (С,О,С Г)	Организовать помощь со стороны персонала. Отремонтировать пути движения.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет		Отсутствуют парковочные места для транспорта инвалидов	дч-в (С,О,С Г)	Организовать парковку для автотранспорта и выделить места для инвалидов согласно норматива	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	№1,2	Текущий ремонт

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

- состояние доступности оценено как доступно частично – избирательно - ДЧ-И (К,О,Г,У) , доступно условно ДУ (С)

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №4 «Ромашка» г.Светлоград.
356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул.Московская, 27

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Фото №3	Одиночные ступени недопустимы, Отсутствуют тактильно-контрастные указатели на ступенях и перед ними	К, О, С	Обеспечить нормативный уклон для нивелирования одиночной ступени	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		Отсутствует пандус	О, С, К	Продублировать внешнюю лестницу пандусом	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		Отсутствует тактильная информация об учреждении	С	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	Фото № 4	Отсутствует световой и звуковой маяк , отсутствует фиксатор входной двери в положении «Открыто» и «закрыто», отсутствует механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрытия двери	С, Г	Установка светового и звукового маяка	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	Фото № 5	нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	3, 4,5	Текущий ремонт

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

- состояние доступности объекта оценено как Доступно полностью избирательно (ДЧ-И): О, Г, У

- состояние доступности объекта оценено как Доступно условно (ДУ): К, С

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида №4 «Ромашка» г.Светлоград.

356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул.Московская, 27

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Фото №6	Недостаточная ширина пути движения в чистоте (в т.ч. узкий коридор, проход, проезд, дверной проём)	К, О, С	Расширить дверные проемы до уровня не менее 0,9 м.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Фото №7	Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней	К, О, С	Обеспечить контрастную маркировку крайних ступеней лестничных маршей	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					

3.5	Дверь	есть	Фото №8	Двери внутри здания имеют ширину менее 0,9 метров и пороги превышающие размеры 0,014 м.		Рабочее полотно двухстворчатых дверей должно быть не менее 0,9 м. Обустроить пороги в проёмах дверей доступных для инвалидов, не выше 0,014 м.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Фото №9	Неорганизованность путей эвакуации и информации для инвалидов о чрезвычайных ситуациях и оповещения в экстренных случаях	К, О, С	Организовать пути эвакуации и безопасные зоны (при необходимости). Разместить информацию о расположении путей эвакуации, организовать предупреждение об опасности и о чрезвычайных ситуациях с учётом особенностей восприятия различных категорий инвалидов	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	6, 7, 8, 9	капитальный ремонт

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

- состояние доступности оценено как Доступно полностью избирательно (ДЧ-И): О, Г, У

- состояние доступности оценено как Доступно условно (ДУ): К, С

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №4 «Ромашка» г.Светлоград.

356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул.Московская, 27

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Фото №10	Зоны целевого назначения являются условно или частично	К, С, Г	Приобретения дополнительных адаптивных средств, позволяющие	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Фото №11	доступными для всех категорий инвалидов	К, С, Г	улучшить качество предоставляемой услуги в виде использования каких либо технических средств, рекомендовано приобретать при необходимости	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Зоны целевого назначения здания (Вариант I - зона обслуживания инвалидов)	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г)	10,11	Текущий ремонт

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению по данной зоне объекта:

- состояние доступности оценено как Доступно полностью избирательно (ДЧ-И): О, У
- состояние доступности оценено как Доступно условно (ДУ): К, С, Г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №4 «Ромашка» г.Светлоград.
356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул.Московская, 27

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Фото №12	Недостаточные габариты санитарно-гигиенического помещения	К, С, О	Оборудовать кабину: Ширина – 1,65 м., глубина – 2,2 м. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресло-коляски. Установить поручни с 2 сторон (со стороны свободного пространства поручень откидной)	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ(К)	12	Капитальный ремонт

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению по данной зоне объекта:

- состояние доступности оценено как Доступно частично избирательно (ДЧ-И): О, С, Г

- состояние доступности оценено как Доступно условно (ДУ): К.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 4 «Ромашка» г.Светлоград.
356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул.Московская, 27

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	Фото №13	Отсутствует тактильное средство оповещения о приеме	Г	Установка Средств оповещения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		Отсутствует звуковое оповещение о приеме	С	Необходимо внести изменения в программу	Индивидуальное техническое решение
6.3	Тактильные средства	нет		Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом	С	Изготовление и установка табличек	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	

Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г)	13	Текущий ремонт и индивидуальное техническое решение
-------------------------------	-----------------------------	----	---

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению по данной зоне объекта:

- состояние доступности оценено как Доступно частично избирательно (ДЧ-И): О, У

- состояние доступности оценено как Доступно условно (ДУ): К, С, Г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МКДОУ ДС
 №4 «Ромашка» г.Светлоград
 Н.И.Хаустова
 Приказ № 71 от 14.05.2021 г.



План
адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №4 «Ромашка» г.Светлоград
(МКДОУ ДС №4 «Ромашка» г.Светлоград)

№ № п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Период проведения работ	Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
	Содержание работ*	Вид** работ				
1	2	3	4	5	6	7
1.	Территория прилегающая к зданию: Адаптировать вход на территорию. Установка тактильных средств и средств информационной поддержки Оборудование стоянки для спецтранспорта инвалидов.	ПСД КР ТР КР	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (К,С)	По мере выделения средств	Заведующий, завхоз	2024г.
2.	Вход I в здание: Установка порога в соответствии с требованиями стандартов, установить	КР	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (К,С)	По мере выделения средств	Заведующий, завхоз	2025г.

	контрастную разметку. Закрепить грязезащитное покрытие. Установка кнопки «Вызова сотрудника» Установка тактильных средств и средств информационной поддержки.					
3.	<u>Вход 2 в здание:</u> Установка порога в соответствии с требованиями стандартов, установить контрастную разметку. Закрепить грязезащитное покрытие. Установка кнопки «Вызова сотрудника» Установка тактильных средств и средств информационной поддержки.	КР	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (К,С)	По мере выделения средств	Заведующий, завхоз	2025г.
4.	<u>Пути движения внутри здания:</u> Установка тактильных средств и средств информационной поддержки.	ТР	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (К,С)	По мере выделения средств	Заведующий, завхоз	2023г.
5.	<u>Кабинетная форма обслуживания:</u> Установка дверного блока в соответствии с требованиями стандартов, установка отсутствующих тактильных и информационных знаков. <u>Зальная форма обслуживания:</u> Установка отсутствующих	КР	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (К,С)	По мере выделения средств	Заведующий, завхоз	2023г.

	тактильных и информационных знаков.					
6.	Санитарно-гигиенические помещения: Установить тревожные кнопки	ТР	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (К,С)	По мере выделения средств	Заведующий, завхоз	2024г.
7.	Система информации на объекте: Необходима установка указателей движения и таблички с наименованием учреждения	ТР	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (К,С)	По мере выделения средств	Заведующий, завхоз	2023г.

Хаустова Надежда Ивановна

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием



Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13

Прошито, пронумеровано на 32 листах
Заведующий МКДОУ ДС №4 «Ромашка»

г. Светлогорск
Хаустова Н.И.

